МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21
муниципального образования
город-курорт Геленджик

353494, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира, 25
тел./факс: (86141) 6-84-21,

ОКПО 50439497, ОКОГУ 49007
ИНН 2304034051, КПП 230401001

10.05.2017г. № 72

На № _____ от _____

Заместителю начальника
ОНД и ПР г.Геленджика
Сиро И.Ю.

О выполнении мероприятий
по устранению нарушений
по представлению №21/21

Уважаемый Иван Юрьевич!

В ответ на представление от 3 мая 2017 года № 21/21 сообщаем, что нами была проделана следующая работа:

Наименование	Отметка о выполнении/ Принятые меры по устранению
Система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Нарушение будет устранено в соответствии с предписанием (в срок до 18.08.2017г.)

Данные нарушения были допущены в связи с отсутствием технической возможности на установку данной системы.

Директор Е.Л.Афанасьева